

平成23年3月14日 報告

# 水質検査成績書

(ミネラルウォーター類)

No. 10080019

〒 700-0952  
岡山市北区平田408-1

財団法人岡山県健康づくり財団

TEL 086-246-6257



受付年月日

平成23年3月7日

依頼者住所	〒719-2343 岡山県高梁市成羽町坂本165		電話	0866-29-2568	
依頼者名称 及び代表者氏名	健興産業(株)				
採水年月日	平成23年 3月 7日	天候	(前日)	雨	(当日) 晴
採水地点	本山鉱泉				
採水者	平松 宣行		(所属) 成羽工場		
気温	1℃	水温	12℃		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.15 mg/l	10以下
大腸菌群	陰性	検出されないこと	フッ素	1.2 mg/l	2以下
カドミウム	0.001 mg/l 未満	0.01以下	ホウ素	5 mg/l 未満	ホウ酸として30以下
水銀	0.00005 mg/l 未満	0.0005以下	亜鉛	0.019 mg/l	5以下
セレン	0.003 mg/l	0.01以下	銅	0.015 mg/l	1以下
鉛	0.001 mg/l 未満	0.05以下	マンガン	0.008 mg/l	2以下
バリウム	0.02 mg/l 未満	1以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.3 mg/l	12以下
ヒ素	0.013 mg/l	0.05以下	硫化物	0.01 mg/l 未満	0.05以下
六価クロム	0.001 mg/l 未満	0.05以下			
シアン	0.001 mg/l 未満	0.01以下			

判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	平成23年3月7日 ~ 平成23年3月14日				
検査機関	財団法人 岡山県健康づくり財団				
検査責任者	浅野 智史				