

平成25年9月20日 報告

水質検査成績書

(ミネラルウォーター類)

No. 13080006

受付年月日
平成25年9月12日〒 700-0952
岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL 086-246-6257

| | | | |
|------------------|---|-------|-----------------|
| 依頼者住所 | 〒719-2343 電話 0866-29-2568 岡山県高梁市成羽町坂本165 | | |
| 依頼者名称 及び代表者氏名 | 健興産業(株) | | |
| 採水年月日 | 平成25年 9月 12日 | 採水時刻 | ---- |
| 天候等 | 前日: 晴 | 当日: 曇 | 気温: 20℃ 水温: 14℃ |
| 水の種類 | 湧水 | | |
| 採水地点 | 本山鉱泉 | | |
| 採水者 | 平松 宣行 (所属) 成羽工場 | | |

| 項目 | 結果 | 基準値 | 項目 | 結果 | 基準値 |
|-------|-------------------------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|
| 一般細菌 | 0 個/ml | 100以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.42 mg/l | 10以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 | 検出されないこと | フッ素 | 0.78 mg/l | 2以下 |
| カドミウム | 0.001 mg/l 未満 | 0.01以下 | ホウ素 | 5 mg/l 未満 | ホウ酸として 30以下 |
| 水銀 | 0.00005 mg/l 未満 | 0.0005以下 | 亜鉛 | 0.019 mg/l | 5以下 |
| セレン | 0.002 mg/l | 0.01以下 | 銅 | 0.012 mg/l | 1以下 |
| 鉛 | 0.001 mg/l 未満 | 0.05以下 | マンガン | 0.008 mg/l | 2以下 |
| バリウム | 0.02 mg/l 未満 | 1以下 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.1 mg/l | 12以下 |
| ヒ素 | 0.012 mg/l | 0.05以下 | 硫化物 | 0.05 mg/l 未満 | 硫化水素として 0.05以下 |
| 六価クロム | 0.001 mg/l 未満 | 0.05以下 | | | |
| シアン | 0.001 mg/l 未満 | 0.01以下 | | | |
| 判定 | 上記項目は水質基準に適合する | | | | |
| 検査期間 | 平成 25 年 9 月 12 日 ~ 平成 25 年 9 月 20 日 | | | | |
| 検査機関 | 公益財団法人岡山県健康づくり財団 | | | | |
| 検査責任者 | 生活衛生検査課長 寺門 直行 | | | | |

58475616447