

平成26年11月11日 報告

## 水質検査成績書

(ミネラルウォーター類)

No. 14080010

受付年月日  
平成26年11月4日〒 700-0952  
岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL 086-246-6257



依頼者住所	〒719-2343 岡山県高梁市成羽町坂本165			電話	0866-29-2568
依頼者名称 及び代表者氏名	健興産業(株)				
採水年月日	平成26年 11月 4日		採水時刻	-----	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	0℃	水温: 12℃
水の種類	湧水				
採水地点	本山鉱泉				
採水者	平松 宣行		(所属) 成羽工場		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	2 個/m $\ell$	100以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.259 mg/ $\ell$	10以下
大腸菌群	陰性	検出されないこと	フッ素	1.1 mg/ $\ell$	2以下
カドミウム	0.001 mg/ $\ell$ 未満	0.01以下	ホウ素	5 mg/ $\ell$ 未満	ホウ酸として 30以下
水銀	0.00005 mg/ $\ell$ 未満	0.0005以下	亜鉛	0.018 mg/ $\ell$	5以下
セレン	0.002 mg/ $\ell$	0.01以下	銅	0.012 mg/ $\ell$	1以下
鉛	0.001 mg/ $\ell$ 未満	0.05以下	マンガン	0.006 mg/ $\ell$	2以下
バリウム	0.02 mg/ $\ell$ 未満	1以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1 mg/ $\ell$	12以下
ヒ素	0.013 mg/ $\ell$	0.05以下	硫化物	0.05 mg/ $\ell$ 未満	硫化水素として 0.05以下
六価クロム	0.001 mg/ $\ell$ 未満	0.05以下			
シアン	0.001 mg/ $\ell$ 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	平成26年11月4日 ~ 平成26年11月11日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活衛生検査課長 浅野 智史				

58059582400