

平成27年1月19日 報告

# 水質検査成績書

(ミネラルウォーター類)

No. 14080012

〒 700-0952

岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL 086-246-6257



受付年月日

平成27年1月9日

依頼者住所	〒719-2343 電話 0866-29-2568 岡山県高梁市成羽町坂本165		
依頼者名称 及び代表者氏名	健興産業(株)		
採水年月日	平成27年1月9日	採水時刻	-----
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: -5℃ 水温: 11℃
水の種類	湧水		
採水地点	本山鉱泉		
採水者	平松 宣行 (所属) 成羽工場		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/ml	100以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.212 mg/l	10以下
大腸菌群	陰性	検出されないこと	フッ素	1.1 mg/l	2以下
カドミウム	0.001 mg/l未満	0.01以下	ホウ素	5 mg/l未満	ホウ酸として 30以下
水銀	0.00005 mg/l未満	0.0005以下	亜鉛	0.018 mg/l	5以下
セレン	0.002 mg/l	0.01以下	銅	0.015 mg/l	1以下
鉛	0.001 mg/l未満	0.05以下	マンガン	0.005 mg/l	2以下
バリウム	0.02 mg/l未満	1以下	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.1 mg/l	12以下
ヒ素	0.014 mg/l	0.05以下	硫化物	0.05 mg/l未満	硫化水素として 0.05以下
六価クロム	0.001 mg/l未満	0.05以下			
シアン	0.001 mg/l未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	平成27年1月9日 ~ 平成27年1月19日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活衛生検査課長 浅野 智史				